

**V10\_16 INSTALACIÓN DE VARIAS PLANTAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA A DEMANDA, CON INYECCIÓN A RED EXTERNA CERO****Lote 5 Planta PV\_I\_0 20 kWp Centro Cívico José Luis Mosquera**

Se ha advertido error de transcripción en la página 10 del Pliego de Prescripciones Técnicas en referencia a la potencia final de la planta del Centro Cívico José Luis Mosquera, en la que se indica que serán 20kWp cuando han de ser 45kWp. Este error ha dado pie al error en el Pliego administrativo y a los encabezamientos de la publicidad.

En el resto del pliego está correcto, como se puede deducir, tanto de las características técnicas como del precio de licitación.

Por tanto, la licitación correcta es: **lote nº 5 Planta PV\_I\_0 45 kWp Centro Cívico José Luis Mosquera.**

Valladolid, 26 de julio de 2016

La Directora Actal. Del  
Servicio de Medio Ambiente

Mª José Ruiz de Villa Revuelta